Картка безбар’єрності

МІНРОЗВИТКУ ЛУН безбар’єрність

КАРТКА безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд

Згідно з додатком 1 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025

***

Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об’єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

***

У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.

Чернетку збережено.

Загальна інформація про об’єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства*

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 10 "

2. Тип об’єкту*

● Громадські будівлі
○ Житлові будівлі
○ Будівлі і споруди сфери надання послуг

Категорія об’єкту

● заклади охорони здоров’я (у т.ч. «реабілітаційні відділення»)
○ заклади освіти
○ центри надання адміністративних послуг
○ будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення
○ заклади культури
○ споруди цивільного захисту
○ об’єкти спортивної інфраструктури
○ молодіжні центри

3. Адреса розташування:

область*

Київська

район*

м. Київ

територіальна громада*

територіальна громада м. Києва

тип населеного пункту*

● місто
○ селище
○ село

назва населеного пункту*

місто Київ

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо*

проспект Голосіївський

номер будинку*

59 Б

координати*

у форматі: 50.451456185216266, 30.527497191813872

50.39903367, 30.51318802

Вибрати на мапі | Моя локація

4. Кількість поверхів *

5

5. Форма власності*

○ державна
● комунальна
○ приватна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

(у разі наявності)

(044)525-32-73   kmkl10@kyivcity.gov.ua

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

8. Дата проведення оцінки*

27.07.2025 р.

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію*

Тугай Т.М. заступник директора з технічних питань

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

kmkl10@kyivcity.gov.ua

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) поряд із входом облаштована велопарковка

Відповідність критеріям*

○ Так

● Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

○ Так
○ Ні
● Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

○ Так
○ Ні
● Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підіймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

○ Так
○ Ні
● Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Відповідність критеріям*

○ Так

● Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об’єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабіну, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Коментарі

12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні

Коментарі

При поступленні хворого на приймальне відділення подальший рух хворого у супроводі медичного персоналу

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Відповідність критеріям*

○ Так

○ Ні

● Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

○ Так

● Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Відповідність критеріям*

○ Так

● Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

18) освітленність (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Коментарі

20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Коментарі

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

● Так

○ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Відповідність критеріям*

● Так
○ Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Відповідність критеріям*

○ Так
● Ні
○ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Відповідність критеріям*

○ Так
○ Ні
● Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

"об'єкт є частково безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю "так", а в одному і більше інших критеріях "ні", такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

"об'єкт є бар'єрним" — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено "ні", такий об'єкт вважається бар'єрним).

об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

зазначте загальну кількість: 0

з них жінок:

з них чоловіків:

з порушенням зору

зазначте загальну кількість: 0

з них жінок:

з них чоловіків:

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість: 0

з них жінок:

з них чоловіків:

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість: 17

з них жінок: 14

з них чоловіків: 3

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

зазначте загальну кількість

0

з них жінок

з них чоловіків

з порушенням зору

зазначте загальну кількість

0

з них жінок

з них чоловіків

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

0

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

0

з них жінок

з них чоловіків

Відправити

Очистити форму